


Betriebsanleitung

Ersatzteilliste

Antriebsaggregat PPH20RR***

Index 000



Herstelleradresse:

TYROLIT Hydrostress AG

Witzbergstrasse 18

CH-8330 Pfäffikon

Switzerland

Telefon +41 (0) 44 / 952 18 18

Telefax +41 (0) 44 / 952 18 00

Die TYROLIT Hydrostress AG behält sich vor, technische Änderungen ohne vorherige Anzeige durchzuführen.

Copyright © 2007 TYROLIT Hydrostress AG, CH-8330 Pfäffikon ZH

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Übersetzung, sind vorbehalten.

Der Nachdruck dieser Betriebsanleitung, auch auszugsweise, ist verboten. Ohne schriftliche Bewilligung von TYROLIT Hydrostress AG dürfen keine Teile davon in irgendeiner Form reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Übersicht

| | Seite |
|----------|---|
| 0 | Einleitung 1 |
| 0.1 | Wir gratulieren! ----- 1 |
| 0.2 | Gültigkeit dieser Betriebsanleitung----- 2 |
| 0.3 | Normen----- 2 |
| 0.4 | Systemabgrenzung ----- 2 |
| 1 | Produktbeschreibung 1 |
| 1.1 | Verwendungszweck ----- 1 |
| 1.2 | Vorsichtsmassnahmen ----- 1 |
| 1.3 | Betriebsanleitungen von anschliessbaren Geräten ----- 1 |
| 1.4 | Typenschild----- 1 |
| 1.5 | Infoschild----- 2 |
| 1.6 | EG-Konformitätserklärung----- 3 |
| 1.7 | Technische Daten ----- 4 |
| 1.8 | Hydraulik----- 5 |
| 1.9 | Elektrik ----- 6 |
| 1.10 | Wasser ----- 7 |
| 1.11 | Lärmbelastung (Schallpegel)----- 7 |
| 1.12 | Lieferumfang ----- 7 |
| 1.13 | Länderliste Funk- Sendefrequenz ----- 8 |
| 2 | Sicherheitsvorschriften 1 |
| 2.1 | Allgemeines----- 1 |
| 2.2 | Allgemeine Sicherheitsregeln ----- 1 |
| 2.3 | Grundlagen zur Sicherheit ----- 2 |
| 2.4 | Verantwortlichkeit----- 3 |
| 2.5 | Allgemein gültige Warnungen vor Restgefahren ----- 5 |
| 3 | Aufbau und Funktion 1 |
| 3.1 | Aufbau ----- 1 |
| 3.2 | Funktion ----- 2 |
| 3.3 | Funkfernbedienung ----- 5 |
| 4 | Bedienungs- und Anzeigeelemente 1 |
| 4.1 | Bedienungselemente ----- 1 |
| 4.2 | Elektrische Bedienelemente ----- 2 |
| 4.3 | Anzeigeelemente ----- 4 |
| 5 | Bedienung 1 |
| 5.1 | Personalqualifikation ----- 1 |
| 5.2 | Systemvoraussetzung ----- 1 |
| 5.3 | Arbeitsvorbereitung ----- 2 |
| 5.4 | Arbeiten ----- 6 |
| 5.5 | Nach der Arbeit ----- 10 |
| 6 | Wartung 1 |
| 6.1 | Wartungs- und Instandhaltungstabelle ----- 1 |

| | | |
|----------|--|----------|
| 7 | Instandsetzung | 1 |
| 7.1 | Störungsbehebung - - - - - | 1 |
| 7.2 | Lagerung - - - - - | 5 |
| 8 | Transport | 1 |
| 8.1 | Transport - - - - - | 1 |
| 8.2 | Sicherheitsvorschriften - - - - - | 1 |
| 8.3 | Kranöse und Transportgriff - - - - - | 2 |
| 9 | Entsorgung | 1 |
| 9.1 | Allgemeines - - - - - | 1 |
| 9.2 | Vorschriften zur Entsorgung- - - - - | 2 |
| 9.3 | Entsorgung des Antriebsaggregat PPH20RR*** - - - - - | 2 |

0 Einleitung

0.1 Wir gratulieren!

Sie haben sich für ein bewährtes TYROLIT Hydrostress AG- Gerät und damit für einen technologisch führenden Standard entschieden.

Ihr TYROLIT Hydrostress AG- Gerät ist aufgrund unserer Anstrengungen im Bereich der Qualitätssicherung ein Schweizer Spitzenprodukt:

- Hohe Leistung
- Zuverlässiger Betrieb
- Hohe Mobilität
- Gute Handhabung
- Geringe Wartungskosten

Nur Original-TYROLIT Hydrostress AG-Ersatzteile gewährleisten Qualität und Austauschbarkeit.

Werden die Wartungsarbeiten vernachlässigt oder unsachgemäß ausgeführt, können wir unsere Garantieverpflichtung gemäss unseren Lieferbedingungen nicht erfüllen.

Sämtliche Reparaturen dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal ausgeführt werden.

Um Ihre TYROLIT Hydrostress AG- Geräte in einwandfreiem Zustand zu halten steht Ihnen unser Kundendienst gerne zur Verfügung.

Wir wünschen Ihnen ein problemloses und störungsfreies Arbeiten mit Ihrem TYROLIT Hydrostress AG- Gerät.

TYROLIT Hydrostress AG

Die Geschäftsleitung

Copyright © TYROLIT Hydrostress AG, Mai. 2007

TYROLIT Hydrostress AG
Witzbergstrasse 18
CH-8330 Pfäffikon
Switzerland
Telefon +41 (0) 44 / 952 18 18
Telefax +41 (0) 44 / 952 18 00

0.2 Gültigkeit dieser Betriebsanleitung

Diese Betriebsanleitung ist ausschliesslich für das folgende Gerät gültig:

Antriebsaggregat PPH20RR***

0.3 Normen

Diese Betriebsanleitung wurde gemäss

CE-Maschinenrichtlinie Anhang I sowie gemäss den zum Zeitpunkt des Druckes bestehenden einschlägigen Normen erstellt.

0.4 Systemabgrenzung

In dieser Betriebsanleitung wird die Verwendung des **Antriebsaggregat PPH20RR***** beschrieben.

1 Produktbeschreibung

1.1 Verwendungszweck

Das Antriebsaggregat PPH20RR*** wurde als Komponente für folgende Betonbearbeitungssysteme gebaut:

- Hydraulik-Wandsägesysteme
- Hydraulik-Diamantseilsägesysteme
- Hydraulik- Kernbohrgeräte
- Hydraulik- Kettensägen

Als verbindliche Einsatzgrenzen und Kenndaten gelten die Angaben im Kapitel 1 «Technische Daten» 1.7, 1-4

1.2 Vorsichtsmassnahmen

Jede Verwendung, die nicht dem bestimmungsgemässen Verwendungszweck entspricht (siehe Kapitel 1.1, 1-1), gilt als sachwidrige oder missbräuchliche Verwendung.

1.3 Betriebsanleitungen von anschliessbaren Geräten

Zum sicheren Arbeitsplatz und den Gefahrenbereichen sowie der sicheren Bedienung von anschliessbaren Geräten muss unbedingt die Betriebsanleitung des entsprechenden Gerätes beachtet werden.

1.4 Typenschild




Fig. 1-1 Typenschild

1.5 Infoschild

An der Kunststoffhaube ist ein Infoschild mit folgenden Informationen angebracht:

- Schlauchverbindungen
(Beschreibung siehe «Kapitel 5» 5.3.2.1, 5-2)
- Druckstufen
(Beschreibung siehe «Kapitel 5» 5.4.3, 5-8)
- Frostgefahr
(Beschreibung siehe «Kapitel 6» 6.1.1, 6-2)
- Hydrauliköl
(Beschreibung siehe «Kapitel 6» 6.1.2.1, 6-2)




Fig. 1-2 Infoschild

1.6 EG-Konformitätserklärung

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Bezeichnung | Hydraulik-Antriebsaggregat |
| Typenbezeichnung | Antriebsaggregat PPH20RR*** |
| Konstruktionsjahr | 2007 |

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt mit den folgenden Richtlinien und Normen übereinstimmt:

1.6.0.1 Angewandte Richtlinie:

Maschinenrichtlinien 2006/42/EG
EG-EMV Richtlinien 89/336/EG
EG-Niederspannungs-Richtlinien 73/23/EG

1.6.0.2 Angewandte Normen:

EN 12100-1 Sicherheit von Maschinen- Grundbegriffen, allgemeine Gestaltungsgrundsätze
EN 12100-2tungsgrundsätze
EN 294 Sicherheit von Maschinen-Sicherheitsabständen gegen das Erreichen von Gefahrenstellen mit den oberen Gliedmassen.
EN 349 Sicherheit von Maschinen-Sicherheitsabständen zur Vermeidung des Quetschens von Körperteilen.
EN 982 Sicherheit von Maschinen
Sicherheitstechnische Anforderungen an sicherheitstechnischen Anlagen und ihre Bauteile-Hydraulik.
EN 60204-1 Sicherheit von Maschinen in elektrischen Ausführungen

1.7 Technische Daten

1.7.1 Abmessungen




Fig. 1-3 Abmessungen

1.7.2 Gewicht

Betriebsgewicht 155 kg

1.7.3 Reifen

Rad-Ø 30 cm

Betriebsdruck 3 bar

1.8 Hydraulik

1.8.1 Hauptkreislauf

Hauptkreislauf 3 Pumpen

Fördermenge je nach erforderlicher Drehzahl des Schneidwerkzeuges auf 33 / 40 / 50 / 60 l/min einstellbar

Fördermengen und -drücke

| | | |
|-----------|----------|---------|
| Stufe I | 33 l/min | 260 bar |
| Stufe II | 40 l/min | 215 bar |
| Stufe III | 50 l/min | 180 bar |
| Stufe IV | 60 l/min | 150 bar |

Gleiche Leistung in allen Stufen

1.8.2 Vorschubkreisläufe

Vorschubkreisläufe: 1 Pumpe

Zwei unabhängig voneinander regelbare hydraulische Vorschubausgänge, über Funkfernbedienung steuerbar.

1.8.3 Öltank

Öltankvolumen: 10 Liter

Filterfeinheit: 20 µm

1.8.4 Rücklauf-Ölfilter

Bauart: Tankaufbaufilter

1.8.5 Ölkühlung

Ölkühler: Wasser / Öl-Wärmetauscher

1.8.6 Kupplungen / Schläuche

Steckkupplungen Typ FD und FF, tropffrei
Schläuche Länge 8m (mit Hydrauliköl gefüllt)

1.8.7 Ölqualität

TYROLIT Hydrostress AG empfiehlt:

Hydrauliköl: HLP / ISO VG 46

1.9 Elektrik



Information

Die elektrischen Daten sind nur für die Anschlusswerte
3 P / INPE 400 VAC / 50 Hz gültig

1.9.1 Spannungsvarianten

Für Länder mit anderen Netzen sind die nachfolgenden Typen erhältlich.

| | | |
|-----------------------------|-----------|-------|
| Antriebsaggregat PPH20RR*** | 200-220 V | 50 Hz |
| Antriebsaggregat PPH20RR*** | 380-420 V | 50 Hz |
| Antriebsaggregat PPH20RR*** | 200-240 V | 60 Hz |
| Antriebsaggregat PPH20RR*** | 420-480 V | 60 Hz |
| Antriebsaggregat PPH20RR*** | 380 V | 60 Hz |



Warnung

Gefahr durch Inbetriebnahme des Antriebsaggregat PPH20RR* bei abweichenden Netzspannungen.**

Die Angaben des Typenschildes müssen mit den Netzangaben (Spannung und Frequenz) übereinstimmen.

Durch Anschluss an abweichende Spannungen kann das Gerät beschädigt werden - es entstehen ausserdem Feuer- und Verletzungsgefahr.

1.9.2 Motor

| | | |
|---------------|--------------------------------|------|
| Elektromotor | wassergekühlt | |
| Netzanschluss | 3 P / INPE 380 - 420 V / 50 Hz | |
| | 420 - 480 V / 60 Hz | |
| Stromaufnahme | 200 - 220 V / 50 Hz | 64 A |
| | 380 - 420 V / 50 Hz | 32 A |
| | 200 - 240 V / 60 Hz | 60 A |
| | 420 - 480 V / 60 Hz | 28 A |
| | 380V 60 Hz | 35 A |
| Leistung | P1 20 kW / P2 17 kW | |
| Drehzahl | bei 50 Hz 2880 U/min | |
| | bei 60 Hz 3480 U/min | |

1.9.2.1 Motorschutz

| | |
|---------------------|---------------------|
| Thermischer Schutz | Wicklungsthermostat |
| Elektrischer Schutz | Thermorelais |

1.9.2.2 Kühlung

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Wasserkühlung | Kühlkanäle im Aluminium |
| Kühlwasserdurchsatz | min. 6 l/min bei max. 25°C |
| Wasseranschluss | min. 2 bar, max. 6 bar |

1.9.2.3 Schutzart

IP 65

1.9.2.4 Interne Steuerungsspannung (Ventilsteuerung)

24V / DC

1.9.2.5 Sekundärsteckdose

Anschlüsse 2 Steckdosen 230V / 10A
mit Fehlerstromauslösung bei 10 mA

1.10 Wasser

Druck min. 2 bar bis max. 6 bar
Menge min. 6 l/min bei max 25°C

1.11 Lärmbelastung (Schallpegel)

Während der Arbeit mit dem Antriebsaggregat PPH20RR*** ist je nach Einsatzort und angeschlossenem Gerät mit starker Lärmentwicklung zu rechnen.

**Gefahr****Gefahr durch Lärm**

Während des Betriebs des Antriebssaggregates PPH20RR* ist das Tragen eines Gehörschutzes zwingend vorgeschrieben.**

Bei Nichtbefolgen dieser Vorschrift können irreparable Gehörschäden entstehen.

1.11.0.1 Schallpegelmessung

Schallpegel beim Ohr des Bedieners 0,5 m von Antriebsaggregat PPH20RR*** entfernt, Schalleistung nach ISO 3744, nur Antriebsaggregat, höchster Wert aus allen Betriebszuständen bei Vollast, Mittelwerte aus drei Messerien.

Schallpegel 83 dB (A) Schalleistung 92 dB (A)

1.12 Lieferumfang

- Antriebsaggregat PPH20RR***
- Funkfernbedienung
- Wasserausblaspumpe
- Bedienungsanleitung / Ersatzteilliste

1.13 Länderliste Funk- Sendefrequenz

| Land | Frequenz MHz | Land | Frequenz MHz |
|-----------------|--------------|------------------------------|--------------|
| Australien | 434 | Mexico | 458 |
| Belgien | 434 | Neuseeland | 434 |
| Bolivien | 434 | Niederlande | 434 |
| Brasilien | 434 | Norwegen | 434 |
| Brunei | 434 | Österreich | 434 |
| Bulgarien | 434 | Polen | 434 |
| China | 419 | Portugal | 434 |
| Dänemark | 434 | Puert Rico | 458 |
| Deutschland | 434 | Rumänien | 434 |
| Finnland | 434 | Russland | 434 |
| Frankreich | 434 | Schweden | 434 |
| Griechenland | 434 | Schweiz | 434 |
| Grossbritannien | 434 | Singapur | 434 |
| Hongkong | 458 | Slowenien | 434 |
| Indien Bombay | 434 | Spanien | 434 |
| Indien Neudehli | 434 | Süd Korea | 447 |
| Indonesien | 434 | Südafrika | 434 |
| Irland | 434 | Taiwan | 480 |
| Island | 434 | Thailand | 434 |
| Italien | 434 | Türkei | 434 |
| Japan | 429 | Ukraine | 434 |
| Kanada | 458 | USA | 458 |
| Kroatien | 434 | USA (Südamerika) | 434 |
| Lichtenstein | 434 | Venezuela | 434 |
| Litauen | 434 | Vereinigte Arabische Emirate | 434 |
| Luxenburg | 434 | | |
| Malaysia | 434 | | |

Fig. 1-4 Länderliste Funk- Sendefrequenz

2 Sicherheitsvorschriften

2.1 Allgemeines

Für alle Personen, die an und mit dem Antriebsaggregat PPH20RR*** Arbeiten ausführen, ist das Lesen und Verstehen der Betriebsanleitung eine Pflicht.

2.1.1 Beachtung der Sicherheitsvorschriften

Das Antriebsaggregat PPH20RR*** wurde vor der Auslieferung geprüft und in einwandfreiem Funktionszustand ausgeliefert. Für Schäden, die durch Missachtung der in der Betriebsanleitung aufgeführten Instruktionen und Hinweise entstehen, lehnt TYROLIT Hydrostress AG jegliche Haftung ab. Dies gilt insbesondere für:

- Schäden, die durch sachwidrige Verwendung und Fehlbedienung entstehen.
- Schäden, die durch Missachtung von sicherheitsrelevanten Informationen in der Betriebsanleitung oder von an der Maschine angebrachten Warntafeln entstehen.
- Schäden, die aufgrund mangelhafter oder nicht ausgeführter Wartungsarbeiten entstehen.

Eigenmächtige Umbauten und Veränderungen können die Sicherheit beeinflussen und sind nicht gestattet.

2.2 Allgemeine Sicherheitsregeln

2.2.1 Gesetzliche Vorschriften

Die allgemein gültigen nationalen und örtlichen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften sowie ergänzende Betreiberreglemente sind zu befolgen und einzuhalten.

2.2.2 Inspektions- und Wartungspflicht

Der Betreiber ist verpflichtet, das Antriebsaggregat PPH20RR*** nur in einwandfreiem und unbeschädigtem Zustand zu betreiben. Die in der Betriebsanleitung aufgeführten Wartungsintervalle sind zwingend einzuhalten. Störungen und mechanische Beschädigungen sind unmittelbar zu beheben.

2.2.3 Ersatzteile

Es dürfen nur TYROLIT Hydrostress AG Originalersatzteile verwendet werden. Andernfalls können an dem Antriebsaggregat PPH20RR*** Schäden entstehen oder Sach- und Personenschäden daraus resultieren.

2.2.4 Energieverbindungen

Das Antriebsaggregat PPH20RR*** muss nach den Angaben der Betriebsanleitung angeschlossen und gekuppelt werden.

2.3 Grundlagen zur Sicherheit

2.3.1 Abgrenzung des Sicherheitskonzeptes

Das Antriebsaggregat PPH20RR*** hat keinen Einfluss auf das Sicherheitskonzept der angeschlossenen Systeme, Geräte und Anlagen.

2.3.2 Sicherheitselemente

Schutz vor spannungsführenden Teilen

Alle Funktionseinheiten, welche Teile enthalten, die gefährliche Spannungen führen, sind gegen Berührung durch entsprechende Abdeckungen geschützt.

2.3.3 Entfernen von Schutzvorrichtungen

Schutzvorrichtungen dürfen nur entfernt werden, wenn das Gerät ausgeschaltet ist, vom Netz getrennt wurde und still steht. Insbesondere Sicherheitsbauteile dürfen nur von autorisierten Personen siehe «Kapitel 2» 2.4.1,  2-3 entfernt und wieder angebracht werden.

Vor der Wiederinbetriebnahme des Antriebsaggregat PPH20RR*** ist die einwandfreie Funktion der Sicherheitselemente zu kontrollieren.

2.3.4 Sicherheitsmassnahmen (organisatorisch)

2.3.4.1 Produktbeobachtungspflicht

Das Bedienpersonal muss Änderungen im Betriebsverhalten oder an sicherheitsrelevanten Gerätebauteilen sofort einer zuständigen Person oder dem Hersteller melden.

2.3.4.2 Standort der Betriebsanleitung

Ein Exemplar der Betriebsanleitung muss dem Personal jederzeit am Einsatzort des Gerätes zur Verfügung stehen.

2.4 Verantwortlichkeit

2.4.1 Autorisierte Personen

Arbeiten an oder mit TYROLIT Hydrostress AG Maschinen oder Systemen dürfen nur durch autorisierte Personen erfolgen. Nach TYROLIT Hydrostress AG sind Personen dann autorisiert, wenn sie die notwendigen Ausbildungs- und Wissensanforderungen erfüllen und ihnen eine genaue Funktionsrolle zugeteilt ist.

Die Personalqualifikation für die entsprechenden Arbeiten ist in der Einleitung unter «Allgemeines» der jeweiligen Kapitel zu finden.

2.4.2 Hersteller

TYROLIT Hydrostress AG oder ein durch TYROLIT Hydrostress AG ausdrücklich benanntes Unternehmen gelten als Hersteller der von TYROLIT Hydrostress AG gelieferten Produkte. Im Rahmen einer integralen Qualitäts- und Sicherheitskontrolle ist der Hersteller berechtigt, beim Betreiber Auskunft über die Produkte zu verlangen.

2.4.3 Betreiber

Der nach TYROLIT Hydrostress AG benannte Betreiber gilt als übergeordnete, juristische Person, die verantwortlich für die bestimmungsgemäße Verwendung des Produktes und für die Ausbildung und den Einsatz der autorisierten Personen ist. Der Betreiber legt die für seinen Betrieb verbindlichen Kompetenzen und Weisungsbefugnisse des autorisierten Personals fest.

2.4.4 Bediener (Anwender)

Als Anwender bezeichnet TYROLIT Hydrostress AG Personen, die folgende Arbeiten selbstständig ausführen:

- Richtet TYROLIT Hydrostress AG Maschinen oder Systeme für die bestimmungsgemässen Arbeiten ein.
- Führt selbständig Arbeiten durch und überwacht diese.
- Lokalisiert Störungen und veranlasst bzw. führt Störungsbehebungen durch.
- Sorgt für den Unterhalt und für die einfache Wartung.
- Beobachtet die korrekte Funktion der Schutzeinrichtungen.

2.4.5 Servicetechniker

Als Servicetechniker bezeichnet TYROLIT Hydrostress AG Personen, die folgende Arbeiten selbstständig ausführen:

- Installiert TYROLIT Hydrostress AG Maschinen und Systeme und beherrscht deren bestimmungsgemässe Anwendung.
- Macht Einstellungen an Maschinen und Systemen, für die spezielle Zugriffsberechtigungen erforderlich sind.
- Führt Reparaturen, komplexe Servicearbeiten und Instandsetzungsarbeiten aus.

2.4.6 Qualifikation und Ausbildung

2.4.6.1 Betreiber

- Technisch ausgebildete Person in Kaderfunktion.
- Hat einschlägige Erfahrungen in der Personalführung und Gefahrenbeurteilung.
- Hat das Kapitel «Sicherheitsvorschriften» gelesen und verstanden.

2.4.6.2 Bediener

- Hat Betontrennfachmann-Ausbildung abgeschlossen oder hat Berufserfahrung.
- Hat eine Einführung (Grundausbildung) in die Bedienung von TYROLIT Hydrostress AG- Maschinen und Systeme durch einen Servicetechniker erhalten.
- Hat das Kapitel 2 «Sicherheitsvorschriften» gelesen und verstanden.

2.4.6.3 Servicetechniker

- Fachbezogene Berufsausbildung (mechanisch / elektrotechnisch).
- Hat produktspezifische Schulungen bei TYROLIT Hydrostress AG besucht.
- Hat das Kapitel «Sicherheitsvorschriften» gelesen und verstanden.

2.5 Allgemein gültige Warnungen vor Restgefahren



Gefahr

Stromschlag wegen defekter elektronischer Ausrüstung.

Die elektrotechnische Ausrüstung ist vor jedem Gebrauch und sporadisch während längerem Gebrauch zu kontrollieren. Defekte Teile wie z.B. Kabel und Stecker sind von elektrotechnisch unterwiesenen Personen und in stromlosem Zustand umgehend auszutauschen.

Bei Nichtbeachten dieser Vorschrift können schwere Körperverletzungen oder der Tod die Folge sein. Auch könnten Folgeschäden wie z.B. Brände auftreten.



Warnung

Gefahr von allergischen Reaktionen bei Berühren der Haut mit Hydrauliköl.

Für Personen, die allergisch auf Hydrauliköl reagieren, ist für Arbeiten, bei denen man mit Hydrauliköl in Berührung kommen kann, das Tragen von Schutzhandschuhen und Schutzbrille vorgeschrieben. Eventuell betroffene Hautstellen sind unverzüglich mit reichlich Wasser abzuwaschen.

Bei Nichtbefolgen dieser Vorschrift können allergische Reaktionen oder Augenverletzungen die Folge sein.

3 Aufbau und Funktion

3.1 Aufbau




Fig. 3-1 Hauptkomponenten

- | | | | |
|---|----------------------------------|----|------------------|
| 1 | Hydraulikblock | 10 | Pumpenturm |
| 2 | Antenne | 11 | Ölstandanzeige |
| 3 | Ölkühler | 12 | Funk- Empfänger |
| 4 | Manometer | 13 | Elektroanschluss |
| 5 | Wasserhahn | 14 | Elektrokasten |
| 6 | Aufhängeöse | 15 | Rad |
| 7 | Elektromotor | 16 | Haube |
| 8 | Funkfernbedienung | 17 | Öltank |
| 9 | Transportgriff mit Schlauchbügel | | |

3.2 Funktion

3.2.1 Hydraulikschema




Fig. 3-2 Hydraulikschema

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1 Elektromotor | 18 Nippel Lekoel |
| 2 Pumpenturm | 19 Kupplung |
| 3 Proportionalventil 0-260 bar | 20 Nippel |
| 4 Rückschlagventil | 21 Kupplung |
| 5 Druckbegrenzungsventil | 22 Nippel |
| 6 Manometer 0-400 bar | 23 Kupplung |
| 7 Oel- Wasserkühler | 24 Wasserhahn |
| 8 Belüftungsfilter | 25 Druckhalteventil 20 bar |
| 9 Oelstand | 26 Proportionalventil 5-120 bar |
| 10 Rücklauffilter | 27 2/2 Wege Sitzventil |
| 11 Verschlusschraube | 28 Bijourdüse |
| 12 2/2 Wege Sitzventil | 29 Druckwaage |
| 13 4/3 Wegeventil | 30 Rückschlagventil |
| 14 Druckbegrenzungsventil 150 bar | 31 Wasserfilter |
| 15 Manometer 0-250 bar | 32 Wasserventil |
| 16 Nippel | 33 Radialkolbenpumpe |
| 17 Kupplung | |

3.2.2 Elektroschema




Fig. 3-3 Elektroschema

- | | | | |
|----|-----------------------|----|------------------|
| 1 | Ei-Kasten | 8 | NOT-AUS |
| 2 | Wendescharter | 9a | Stundenzähler |
| 3 | Schütz | 9b | Verdrehsicherung |
| 4 | Thermorelais | 10 | Drehfeldrelais |
| 5 | Verriegelung | 11 | Zeitrelais |
| 6 | Leitungsschutzautomat | 12 | Stecker CEE 63/5 |
| 7a | Geräteschutzschalter | 13 | Relais |
| 7b | Schutzhaube | 14 | Netzteil |

3.2.3 Elektroschema (Softstarter)




Fig. 3-4 Elektroschema (Softstarter)

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1 EI-Kasten | 7 Softstarter |
| 2 Wendeschalter | 8 Stecker CEE 63/5 |
| 3 Leitungsschutzautomat | 9 Relais |
| 4a Geräteschutzschalter | 10 Netzteil |
| 4b Schutzhaube | 11 Schütz |
| 5 NOT-AUS | 12 Thermorelais |
| 6a Stundenzähler | 13 LED |
| 6b Verdrehicherung | |

3.3 Funkfernbedienung

3.3.1 Aufbau




Fig. 3-5 Fernbedienung

- 1 Bedienelemente
- 2 Kunststoffgehäuse

3.3.1.1 Zubehör




Fig. 3-6 Zubehör

- 1 2x Wechselakku
- 2 Akku- Ladegerät
- 3 Kabeleinschub
- 4 Batterieeinschub



Warnung

Das Akku- Ladegerät ist ausschliesslich für das Aufladen der Wechselakkus bestimmt. Der Batterieeinschub und der Kabeleinschub dürfen nicht eingelegt werden.

3.3.2 Funktion

Die Funkfernbedienung ermöglicht eine sichere, einfache und mobile Arbeitsweise. Der Bediener kann sich immer dort aufhalten, wo er die volle Aufsicht über das laufende Gerät hat.

4 Bedienungs- und Anzeigeelemente

4.1 Bedienungselemente




Fig. 4-1 Bedienungselemente

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1 Wasser- u. Hydraulikkupplungen | 6 NOT-AUS |
| 2 Sicherheits- Steckdose | 7 Wasserhahn |
| 3 Schuko- Steckdose | 8 Aufhängeöse |
| 4 Drehrichtungsschalter | 9 Fernbedienung |
| 5 Geräteschutzschalter | 10 Kabelanschluss Fernbedienung |

4.1.1 Funkfernbedienung




Fig. 4-2 Funkfernbedienung

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| 1 Fixierschalter | 7 Druckstufen-Wahlschalter |
| 2 Kontroll-Lampe (Funk & Batterie) | 8 Wasser Ein / Aus |
| 3 NOT-AUS | 9 Potentiometer Hauptmotor |
| 4 Hauptschalter Antriebsaggregat | 10 Ein / Aus Hauptmotor |
| 5 Startschalter | 11 Potentiometer Vorschubmotor |
| 6 Vorschub- Joystick | |

4.2 Elektrische Bedienelemente

4.2.1 Sekundärsteckdosen

Das Antriebsaggregat PPH20RR*** verfügt über 2 Sekundärsteckdosen 230V / 10 A mit Fehlerstromauslösung bei 10 mA.

Die Sekundärsteckdosen dürfen nur mit Nulleiter betrieben werden.




Fig. 4-3 Sekundärsteckdosen

- | | |
|--------------------|------------------------|
| 1 Ein-Aus Schalter | 3 Sicherheitssteckdose |
| 2 Testtaste | 4 Schuko-Steckdose |

4.2.1.1 Sicherheitssteckdose

Die Sicherheitssteckdose hat einen integrierten Fehlerstromschutz und ist der aktive Personenschutz. Das Funktionsprinzip der Sicherheitssteckdose ist das gleiche wie das eines Fehlerstromschutzschalters.



Information

Apparate, bei denen die Sicherheits-Steckdose während des Betriebes den Stromkreis unterbricht, sind defekt und müssen von einem Elektrofachmann kontrolliert und wenn nötig repariert werden.

Überwachung

Während des Betriebes ist die Sicherheitssteckdose monatlich zu überprüfen. Die Prüfung kann mit oder ohne eingestecktem Stecker wie folgt erfolgen:

- Der Schalter muss in der Stellung (I) stehen
- Drücken Sie die Testtaste
 - der Schalter muss ausschalten (Stellung 0)
- Schieben Sie den Schalter wieder in die Stellung (I)

4.2.1.2 Schuko-Steckdose

Die Schuko-Steckdose wird über die Sicherheitssteckdose angeschlossen und geschützt.

4.2.2 Drehrichtungsschalter

Bei falscher Phasenlage der Stromversorgung auf der Baustelle können die Phasen gewendet werden.

4.2.3 Geräteschutzschalter

Der Geräteschutzschalter sichert die Sekundärsteckdosen ab und schützt somit die an die Steckdosen angeschlossenen Geräte.

Der Geräteschalter unterbricht bei Überstrom (mehr als 13A) den Stromkreis. Der Stromkreis wird durch Drücken des Geräteschalters wieder geschlossen.

4.2.4 Kabelanschluss Fernbedienung

Mit dem Kabeleinschub kann die Funkfernbedienung an die Stromversorgung des Antriebsaggregat PPH20RR*** angeschlossen werden.

4.2.5 NOT-AUS

Die gedrückte NOT-AUS-Taste schaltet das System ab und verhindert ungewolltes Wiedereinschalten des Systems.




Fig. 4-4 NOT-AUS

- 1 NOT-AUS am Antriebsaggregat PPH20RR***
- 2 NOT-AUS an der Funkfernbedienung

4.3 Anzeigeelemente




Fig. 4-5 Anzeigeelemente

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1 Stundenzähler | 4 Manometer Hauptmotor |
| 2 Kontrolllampe (Funk & Batterie) | 5 Ölstandanzeige |
| 3 Manometer Vorschubmotoren | 6 Optional: Softstarter LED- Anzeige |

4.3.1 Stundenzähler

Der Stundenzähler ermöglicht die genaue Einhaltung der Serviceintervalle.




Fig. 4-6 Stundenzähler

4.3.2 Kontrolllampe (Funk & Batterie)



Fig. 4-7 LED- Kontrolllampe

Die LED-Kontrolllampe an der Funkfernbedienung zeigt durch grünes Blinken die Betriebsbereitschaft an. Wenn die Akkuspannung niedrig wird, wechselt die Farbe von grün nach rot.

4.3.3 Manometer




Fig. 4-8 Manometer

- 1 Manometer für Hauptmotor (0 bar bis 400 bar)
- 2 Manometer für Vorschubmotoren (0 bar bis 250 bar)

4.3.4 Ölstandanzeige




Fig. 4-9 Ölstandsanzeige

Information



Die Ölmenge zwischen ÖI-MIN und ÖI-MAX beträgt 1.5 Liter

Verschiedene Hydrauliköle dürfen nicht gemischt werden; das Gemisch altert sonst zu rasch.

Hydrauliköl Empfehlung: HLP / ISO VG 46

5 Bedienung

5.1 Personalqualifikation

Das Antriebsaggregat PPH20RR*** darf nur von autorisiertem Personal betrieben werden. Autorisiert sind nur Personen, die folgende Anforderungen erfüllen.

- Hat Betontrennfachmann-Ausbildung abgeschlossen oder hat Berufserfahrung.
- Hat eine Einführung (Grundausbildung) in der Bedienung des Antriebsaggregat PPH20RR*** durch einen Servicetechniker erhalten.
- Hat das Kapitel 2 «Sicherheitsvorschriften» gelesen und verstanden.

5.2 Systemvoraussetzung



Warnung

Gefahr durch Inbetriebnahme des Antriebsaggregat PPH20RR* bei abweichenden Netzspannungen.**

Die Angaben des Typenschildes müssen mit den Netzangaben (Spannung und Frequenz) übereinstimmen.

Durch Anschluss an abweichende Spannungen kann das Gerät beschädigt werden. Es entstehen ausserdem Feuer und Verletzungsgefahr.

5.2.1 Anschliessbare Geräte

Alle Hydraulik- Geräte, die für Druck- und Literleistung des Antriebsaggregat PPH20RR*** ausgelegt sind. (siehe «Kapitel 1» 1.8, 1-5)



Information

Das Antriebsaggregat PPH20RR*** gehört zu einer Antriebs-Produktreihe aus dem Hause TYROLIT Hydrostress AG. Damit Sie Ihr Antriebsaggregat PPH20RR*** mit passenden Geräten zu einem optimal-funktionierenden Hydrauliksäge- oder Bohrsystem ergänzen können, sprechen Sie sich mit TYROLIT Hydrostress AG ab.

5.3 Arbeitsvorbereitung

5.3.1 Sichtkontrolle

Führen Sie vor jeder Arbeit folgende Sichtkontrollen durch:

- Ist die Stromversorgung mit Erdung, Nulleiter und einem FI-Fehlerstromschutzschalter versehen
- Ist das Netz richtig abgesichert

| Ausführung | Absicherung | Kabelquerschnitt |
|---------------------|-------------|---|
| 380 - 420 V / 50Hz | 32 A | 5x6 mm ² (ab 25-50 m 5x10 mm ²) |
| 420 - 480 V / 60 Hz | 32 A | 5x6 mm ² (ab 25-50 m 5x10 mm ²) |
| 380 V / 60 Hz | 32 A | 5x6 mm ² (ab 25-50 m 5x10 mm ²) |
| 200 - 220 V / 50 Hz | 63 A | 5x10 mm ² (ab 25-50 m 5x16 mm ²) |
| 200 - 240 V / 60 Hz | 63 A | 5x10 mm ² (ab 25-50 m 5x16 mm ²) |

- Ist die Wasserleitung richtig an das Antriebsaggregat PPH20RR*** angeschlossen



Information

Stellen Sie sicher, dass die Wasserzuführung während der Arbeit nicht unterbrochen wird.

- Ist genügend Öl im Antriebsaggregat PPH20RR***
- Sind Kabel und Stecker beschädigt
- Sind die NOT-AUS entriegelt

5.3.2 Antriebsaggregat PPH20RR*** anschliessen

5.3.2.1 Schläuche anschliessen



Warnung

Gefahr durch unkontrollierte Bewegungen und unkontrollierten Ölaustritt!

Niemals bei laufendem Antriebsaggregat Schläuche an- oder abkuppeln!

Bei Nichtbeachten dieser Vorschrift können Schnittwunden oder Verletzungen an Körperteilen sowie Sachschäden die Folge sein.

5.3.2.2 Schlauchanschlüsse




Fig. 5-1 Schlauchanschlüsse

- 1 Kupplungen Hauptmotor
- 2 Wasseranschluss
- 3 Kupplungen Vorschubmotor 1
- 4 Kupplungen Vorschubmotor 2
- 5 Leckölanschluss (Hydraulikmotor Gr.3)

Gehen Sie so vor:

- Sichtkontrolle
Prüfen Sie:
 - Ölverlust bei Schläuchen und Kupplungen
 - Kupplungen auf Beschädigung und Verschmutzung
 - Schläuche auf Beschädigung
- Schlauchkupplung auf Gegenstück schieben, bis sie hörbar einrastet.
- Sicherungsring der Kupplung verdrehen.

Information



Lassen sich Schläuche nicht oder nur schwer kuppeln, so stehen sie unter Druck. Schläuche mittels Druckentlaster drucklos machen. Druck im Antriebsaggregat PPH20RR*** abbauen, siehe «Kapitel 5» 5.3.2.3, 5-3.

Schläuche niemals unter Kraftanwendung kuppeln!

5.3.2.3 Druck im Antriebsaggregat PPH20RR*** abbauen

Gehen Sie so vor:

- Drehrichtungsschalter am Antriebsaggregat PPH20RR*** auf Position 1 (2) drehen.
- Schalten Sie die Funkfernbedienung mittels Startschalter ein.
- Drücken Sie den Hauptschalter an der Funkfernbedienung einmal.
- Drücken Sie den Vorschub-Joystick kurz in alle Richtung.

5.3.3 Funkfernbedienung bereitstellen



Information

Der Sender und der Empfänger sind ein aufeinander abgestimmtes Paar. Sie können nicht mit anderen Geräten verwendet werden.

5.3.3.1 Energiequellen

Die Funkfernbedienung kann mittels Akku, Batterie oder über Kabel betrieben werden.

Akkubetrieb:

Der Wechselakku wird am Gehäuseboden eingesetzt. Die Betriebsdauer mit einem geladenen Akku beträgt ca. 12 Stunden. Die Empfangsdistanz beträgt 25 m.

Kabelbetrieb:

Der im Lieferumfang enthaltene Kabeleinschub ermöglicht das anschließen der Fernbedienung am Antriebsaggregat PPH20RR***. Die Kabellänge beträgt 10 m. Der Kabelbetrieb ermöglicht das Arbeiten in Räumen in denen kein Funkbetrieb erlaubt ist (z.B. Spitäler).




Fig. 5-2 Kabelbetrieb



Information

Beim Arbeiten mit Kabelverbindung laufen sämtliche Steuerungssignale über das Stromkabel.

Batteriebetrieb:

Der im Lieferumfang enthaltene Batterieeinschub ermöglicht den Betrieb mit drei 1.5 V AA Batterien. Die Empfangsdistanz beträgt 25 m.

5.3.4 NOT-AUS

In gefährlichen Situationen ist die NOT-AUS-Taste umgehend zu drücken.




Fig. 5-3 NOT-AUS

- 1 NOT-AUS am Antriebsaggregat PPH20RR***
- 2 NOT-AUS an der Funkfernbedienung

NOT-AUS deaktivieren



Information

Ist der NOT-AUS an der Funkfernbedienung aktiviert, blinkt die LED-Kontrolllampe schnell.




Fig. 5-4 Not-AUS deaktivieren

Gehen Sie so vor:

- Folgende Bedienungselemente müssen in 0-Stellung gebracht werden:
 - Vorschub- Joystick (3)
 - Ein-Aus Hauptmotor (5)
- NOT-AUS-Kopf (1 / 2) im Uhrzeigersinn drehen.
- Hauptschalter (4) auf ON- Position drücken.

5.4 Arbeiten

5.4.1 Antriebsaggregat PPH20RR*** starten



Information

Das Antriebsaggregat PPH20RR*** darf nur waagrecht und aufrecht stehend eingeschaltet werden. Bei schiefem Untergrund sichern Sie das Antriebsaggregat gegen Wegrollen.

Gehen Sie so vor:

- Kontrollieren Sie, ob die NOT-AUS Tasten an der Funkfernbedienung und am Antriebsaggregat PPH20RR*** deaktiviert sind.
- Bringen Sie nachstehende Bedienungselemente an der Fernbedienung in 0- Stellung.




Fig. 5-5 O-Stellung

- 1 Startschalter
- 2 Vorschub- Joystick
- 3 Ein- Aus Hauptmotor

- Drehen Sie den Drehrichtungsschalter am Antriebsaggregat PPH20RR*** auf Position 1.
- Schalten Sie die Funkfernbedienung mittels Startschalter ein.
 - Kontrolllampe leuchtet zuerst rot
 - gleichzeitig ertönt ein Signalton
 - Kontrolllampe leuchtet grün
 - zweiter Signalton ertönt
 - Kontrolllampe blinkt grün
- Drücken Sie den Hauptschalter an der Funkfernbedienung zweimal in die ON- Stellung.
 - Elektromotor startet



Information

Sollte der Elektromotor nicht starten, muss der Drehrichtungsschalter am Antriebsaggregat PPH20RR*** auf Position 2 gedreht werden. Bei Antriebsaggregaten mit Softstarter blinkt die LED- Anzeige am Steuerungskasten rot.



Information

Wird das Antriebsaggregat PPH20RR*** , nachdem der Elektromotor einmal aufgestartet wurde, abgeschaltet, muss zum erneuten Aufstarten der Hauptschalter an der Fernbedienung nur noch einmal gedrückt werden.

- Drücken Sie die Wasser Ein / Aus-Taste an der Fernbedienung auf I
- Öffnen Sie den Wasserhahn am Antriebsaggregat PPH20RR***
 - Wasser tritt am Schneidewerkzeug aus
- Das Antriebsaggregat PPH20RR*** ist betriebsbereit

5.4.2 Sanftstart

Das Antriebsaggregat PPH20RR*** bietet die Möglichkeit eines Sanftstartes.

Der Sanftstart findet vorwiegend beim Diamantseilsägen Anwendung.

Gehen Sie so vor

- Starten Sie das Antriebsaggregat PPH20RR***, siehe «Kapitel 5» 5.4.1,  5-6
- Drehen Sie das Potentiometer Hauptmotor in 0-Stellung
- Wählen Sie die gewünschte Druckstufe, siehe «Kapitel 5», 5.4.3,  5-8
- Drehen Sie das Potentiometer Hauptmotor langsam auf 100%- Leistung

5.4.3 Druckstufe wählen

Nachdem das Antriebsaggregat PPH20RR*** korrekt gestartet wurde, können Sie die Druckstufe wählen.




Fig. 5-6 Druckstufe wählen

Gehen Sie so vor

- Druckstufen- Wahlschalter auf gewünschte Druckstufe einstellen und Potentiometer Hauptmotor von 0 auf 100% drehen.

Information



Die Druckstufen können während des Arbeitsvorganges frei gewechselt und gewählt werden. Beim Druckstufenwechsel sollten die Schneidewerkzeuge nicht unter Last stehen. Für die optimalen Werkzeugdrehzahlen sind die Angaben der jeweils angeschlossenen Geräte zu berücksichtigen.

5.4.4 Leistungssteuerung

Die Hauptmotorenleistung und die Vorschubmotorenleistung werden über das Potentiometer geregelt.




Fig. 5-7 Potentiometer

- 1 Potentiometer Vorschubmotor
- 2 Potentiometer Hauptmotor

5.4.5 Vorschubbewegungen

Die Vorschubmotoren für die Fahrbewegung und das Schwenken können nur einzeln mittels Vorschub- Joystick angesteuert werden.




Fig. 5-8 Vorschub

- A Vorschub Fahren
- B Vorschub Schwenken

5.4.6 Vorschub Arretierung

Damit der Joystick bei der Fahr- Vorschubbewegung nicht in Position gehalten werden muss, kann der Fahr- Vorschub arretiert werden.

Gehen Sie so vor

- Drücke Sie den Joystick in die gewünschte Fahrtrichtung und betätigen Sie gleichzeitig den Fixierschalter.
- Mit dem Loslassen des Joysticks und der Fixiertaste ist der Vorschub arretiert.



Information

Um die Vorschubarretierung zu lösen, bewegen Sie den Joystick kurz in eine beliebige Richtung.

5.4.7 Antriebsaggregat PPH20RR*** stillsetzen

Gehen Sie so vor

- Elektromotor ausschalten (Hauptschalter Funkfernbedienung)
- Kühlwasser abschalten (Wasser Ein / Aus-Taste Funkfernbedienung)
- Wasserhahn am Antriebsaggregat PPH20RR*** schliessen
- Startschalter an der Funkfernbedienung in 0-Position drehen
- Drehrichtungsschalter am Antriebsaggregat PPH20RR*** auf 0-Position drehen



Information

Setzen Sie das Antriebsaggregat PPH20RR*** nur im Notfall über die NOT-AUS-Funktion still.

5.5 Nach der Arbeit

Gehen Sie so vor:

- Netzstecker ziehen (Antriebsaggregat PPH20RR***)
- Wasserzuführung am Antriebsaggregat PPH20RR*** abkuppeln
- Wasserhahn an Antriebsaggregat PPH20RR*** öffnen
- Wasser aus allen Leitungen ausblasen (Ausblaspumpe)
- Hydraulikschläuche abkuppeln
- Reinigen Sie das Antriebsaggregat PPH20RR*** mit Wasser



Information

Um Frostschäden zu vermeiden muss bei Frostgefahr nach Arbeitsende oder vor längeren Arbeitspausen das ganze Wassersystem geleert und ausgeblasen werden.

6 Wartung

6.1 Wartungs- und Instandhaltungstabelle

| | | vor jeder Inbetriebnahme | nach Arbeitsende | wöchentlich | jährlich | bei Störungen | bei Beschädigungen |
|--|---|-----------------------------|------------------|-------------|----------|---------------|--------------------|
| Hydrauliksystem | Hydraulikschläuche Kontrolle (Zustand Dichtigkeit / Sauberkeit) | X | X | | | X | X |
| | Kupplungen Kontrolle (Zustand Dichtigkeit / Sauberkeit) | X | X | | | X | X |
| | Ölstand kontrollieren, siehe «Kapitel 4» 4.3.4, 4-5 | X | X | | | X | |
| | Hydraulik-Öl wechseln, siehe «Kapitel 6» 6.1.2, 6-2 | | | | | X | |
| Wasserhaushalt | Wasserleitung (Zustand Dichtigkeit / Sauberkeit) | X | X | | | X | X |
| | Bei Frostgefahr Wasser ausblasen, siehe «Kapitel 6» 6.1.1, 6-2 | | X | | | | |
| Mechanik | Erreichbare Schrauben und Muttern nachziehen | | | X | | X | |
| Grosser Service Erster Service nach 100 Betriebsstunden Jeder weitere nach 200 Betriebsstunden | Durchführung bei TYROLIT Hydrostress AG oder einer autorisierten Vertretung | | | | | | |

6.1.1 Wasser ausblasen



Information

Um Beschädigungen durch Frostsprengungen zu vermeiden, sollte bei Frostgefahr oder vor längeren Arbeitspausen das Kühlwasser aus dem System geblasen werden. Verwenden Sie die TYROLIT- Ausblaspumpe Nr. 10982667.

6.1.2 Ölwechsel

6.1.2.1 Ölqualität

TYROLIT Hydrostress AG empfiehlt:

Hydrauliköl: HLP / ISO VG 46

Andere Hydrauliköle mit folgenden Spezifikationen können auch eingesetzt werden:

| | |
|---|-------------------------------|
| Pourpoint: | -42°C |
| Viskositätsindex | 170 |
| Viskositätsklasse: | HLP VG 46 oder ISO 3498 HV 46 |
| Verschleisschutz nach DIN 51524 Teil 3 (HV46) | |



Information

Verschiedene Hydrauliköle dürfen nicht gemischt werden; das Gemisch altert sonst zu rasch.

6.1.2.2 Hydrauliköl wechseln

Um das Hydrauliköl zu wechseln benötigen Sie:

- Auffanggefäß für das alte Hydrauliköl, Fassungsvermögen ca. 15 Liter
- Gabelschlüssel SW 18 mm für Ölablassschraube
- ca. 10 Liter Hydrauliköl




Fig. 6-1 Hydrauliköl wechseln

1 Ölablassschraube

Gehen Sie so vor

- Auffanggefäß unter Ölablassschraube (1) platzieren
- Tankdeckel öffnen
- Ölablassschraube (1) entfernen
- Hydrauliköl vollständig ablassen
- Ölablassschraube (1) einschrauben
- Neues Hydrauliköl einfüllen
- System entlüften
- Tankdeckel schliessen
- Altes Hydrauliköl gemäss den lokalen Vorschriften entsorgen

System entlüften



Information

Immer wenn der Tank vollständig geleert und wieder gefüllt worden ist, muss das System entlüftet werden.

Gehen Sie so vor

- Tankdeckel öffnen
- Öl bis Maximum- Marke auffüllen
- Danach Tankdeckel nicht aufsetzen
- Hauptkreislauf mit Schlauch kurzschliessen
- Antriebsaggregat PPH20RR*** starten, siehe «Kapitel 5» 5.4.1, 5-6
- Wählen Sie die Druckstufe 4, siehe «Kapitel 5» 5.4.3, 5-8
- Antriebsaggregat PPH20RR*** während max. 5 Sekunden laufen lassen
- Schalten Sie das Antriebsaggregat PPH20RR*** ab, siehe «Kapitel 5» 5.4.7, 5-10
- Warten Sie 1 Minute
- Wiederholen Sie den Start- Abschaltvorgang dreimal
- Kontrollieren Sie das Ölniveau und füllen Sie nach Bedarf Hydrauliköl nach
- Tankdeckel aufsetzen
- Das System ist jetzt entlüftet.

7 Instandsetzung

7.1 Störungsbehebung

Die folgende Tabelle soll Ihnen helfen, die Fehlerquelle einzugrenzen und zu beheben.

| Störung | mögliche Ursache | Behebung |
|---|--|---|
| Antriebsaggregat PPH20RR*** läuft nicht, obwohl das Netzkabel angeschlossen ist | Drehrichtungsschalter in falscher Stellung | siehe «Kapitel 5» 5.4.1, 5-6 |
| | Not-Aus ist aktiviert | Not-Aus freigeben, siehe «Kapitel 5» 5.3.4, 5-5 |
| | Softstarter schaltet Antriebsaggregat aus weil: Überstrom durch blockierter Rotor vorhanden, rote LED im Steuerungskasten blinkt 5x | Drehrichtungsschalter in "0-Stellung" drehen und warten bis Lüfter nicht mehr hörbar ist, dann Neustarten. Bei wiederholtem Fehschlag TYROLIT Hydrostress AG Kundendienst verständigen |
| | Keine Spannung am Antriebsaggregat weil: | |
| | Sicherungsautomat in der E-Steuerung hat abgeschaltet | Sicherungsautomat rückstellen |
| | Netzkabel defekt | Netzkabel auswechseln |
| | Keine Spannung an der Stromversorgung (Baustelle) | Stromversorgung prüfen |
| | Phasen der Stromversorgung falsch angeschlossen | Stromversorgung prüfen |
| | Phase fehlt | Stromversorgung prüfen |
| | Fernbedienung nicht eingeschaltet oder Bedienelemente in falscher Stellung | siehe «Kapitel 5» 5.4.1, 5-6 |
| keine Funkverbindung | mit Kabeleinschub testen | |

| Störung | mögliche Ursache | Behebung |
|--|--|--|
| Das Antriebsaggregat läuft an, und schaltet dann wieder aus | Sicherung der Stromversorgung der Baustelle löst aus | - Absicherung zu schwach - Stromversorgung wechseln |
| | Falsche Spannung | Die Angaben des Typenschildes müssen mit den Netzangaben (Spannung und Frequenz) übereinstimmen |
| | Softstarter schaltet Antriebsaggregat aus weil: -Überstrom am Bypass-Modus vorhanden, rote LED im Steuerungskasten blinkt 8x -Rotor Beschleunigung wird nach 1 Sekunde nicht beendet, rote LED im Steuerungskasten blinkt 6x | Drehrichtungsschalter in "0-Stellung" drehen und warten bis Lüfter nicht mehr hörbar ist, dann Neustarten. Bei wiederholtem Fehlschlag TYROLIT Hydrostress AG Kundendienst verständigen |
| Keine Leistung, obwohl Elektromotor läuft und Ventile offen sind | Motor hat falsche Drehrichtung | Drehrichtung mittels Drehrichtungsschalter ändern Bei Aggregate mit Überwachung TYROLIT Hydrostress AG Kundendienst verständigen |
| | Pumpe defekt | Pumpe ersetzen bei TYROLIT Hydrostress AG oder einer autorisierten Vertretung |
| | Zahnriemen defekt | Zahnriemen ersetzen bei TYROLIT Hydrostress AG oder einer autorisierten Vertretung |
| Das Hydrauliköl ist trüb und hell und der Tank überläuft | Ölkühler defekt | TYROLIT Hydrostress AG Kundendienst verständigen Achtung: Aggregat nicht weiter betreiben, Hydraulikelemente könnten sonst Schaden nehmen |
| Kupplung undicht | - Dichtung defekt - Kupplung defekt | - Dichtung auswechseln - Kupplung auswechseln |

| Störung | mögliche Ursache | Behebung |
|---|---|--|
| Das Antriebsaggregat schaltet plötzlich ab | Stromversorgung unterbrochen, weil Elektromotor oder Thermorelais zu stark erwärmt ist. Gründe: - Unterspannung an der Stromversorgung - Überspannung an der Stromversorgung - zu kleiner Kabelquerschnitt der Zuleitung - Wasserversorgung nicht in Ordnung | Stromversorgung prüfen siehe «Kapitel 1» 1.9.1, 1-6 Stromversorgung prüfen siehe «Kapitel 1» 1.9.1, 1-6 Netzkabel mit richtigem Querschnitt verwenden siehe «Kapitel 5» 5.3.1, 5-2 Wasserkreislauf prüfen siehe «Kapitel 1» 1.10, 1-7 |
| | Defekte Steckverbindung | Steckverbindung überprüfen |
| | keine Funkverbindung | - Akku austauschen - mit Kabeleinschub arbeiten |
| | Softstarter schaltet Antriebsaggregat aus weil: -Übertemperatur in der Steuerungselektronik, rote LED im Steuerungskasten blinkt 7x -Phasenunsymmetrie vorhanden, rote LED im Steuerungskasten blinkt 9x | Drehrichtungsschalter in "0-Stellung" drehen und warten bis Lüfter nicht mehr hörbar ist, dann Neustarten. Bei wiederholtem Fehschlag TYROLIT Hydrostress AG Kundendienst verständigen |
| | Potentiometer defekt | Beachte: siehe «Kapitel 5» 5.4.2, 5-7 TYROLIT Hydrostress AG Kundendienst verständigen |
| Potentiometer Hauptmotor hat keine Funktion | Proportionalventil defekt | TYROLIT Hydrostress AG Kundendienst verständigen |
| | Pumpe defekt | TYROLIT Hydrostress AG Kundendienst verständigen |
| | Potentiometer defekt | TYROLIT Hydrostress AG Kundendienst verständigen |
| Vorschubkreislauf kein Druckaufbau | Proportionalventil defekt | TYROLIT Hydrostress AG Kundendienst verständigen |
| | Pumpe defekt | TYROLIT Hydrostress AG Kundendienst verständigen |
| | Potentiometer defekt | TYROLIT Hydrostress AG Kundendienst verständigen |

| Störung | mögliche Ursache | Behebung |
|---------------------|-------------------------------------|---|
| Kein Wasseraustritt | Wasserleitung ist verstopft | Wasserleitung reinigen |
| | Wasserhahn an Zuleitung geschlossen | Wasserhahn öffnen |
| | Unzureichender Wasserdruck | Wasserkreislauf prüfen siehe «Kapitel 1» 1.10, 1-7 |
| | Wasserventil defekt | TYROLIT Hydrostress AG Kundendienst verständigen |
| | Wasserfilter verstopft | Filter reinigen oder TYROLIT Hydrostress AG Kundendienst verständigen |

Falls Sie den Fehler nicht beheben konnten, rufen Sie unsere Servicestelle (siehe Herstelleradresse auf der Rückseite des Titelblatts) an.

Um eine schnelle und professionelle Störungsbehebung zu gewährleisten, ist es wichtig, dass Sie sich vor dem Anrufen wie folgt vorbereiten:

- Versuchen Sie die Störung so präzise wie möglich zu beschreiben
- Notieren Sie Typ und Indexbezeichnung ihres Gerätes (Typenschild)
- Halten Sie die Betriebsanleitung bereit




Fig. 7-1 Typenschild

7.2 Lagerung

Das Antriebsaggregat PPH20RR*** besteht zum Teil aus Materialien, die korrodieren können. Wenn es für längere Zeit nicht eingesetzt wird, befolgen Sie folgendes:

- Wasser aus Wasserleitungen ausblasen
- Gerät leicht einölen
- an einem trockenen Ort lagern

8 Transport

8.1 Transport

Das Antriebsaggregat PPH20RR*** ist ein hochwertiges technisches Gerät. Schützen Sie es vor Transportschäden:

- Keine Teile an oder auf das Antriebsaggregat PPH20RR*** legen
- Das Antriebsaggregat PPH20RR*** gegen Schläge schützen
- Sichern Sie während des Transportes das Antriebsaggregat PPH20RR*** gegen Wegrollen

8.2 Sicherheitsvorschriften

Folgende Sicherheitsvorschriften sind, insbesondere im Zusammenhang mit dem Transport des Antriebsaggregat PPH20RR***, unbedingt zu befolgen.



Gefahr

Gefahr durch falschen Krantransport

Der Krantransport darf nur an den dafür vorgesehenen Kranösen erfolgen.
Krantransporte nur mit gängigen Bau- und Mobilkränen durchführen.

Bei Nichtbefolgen dieser Vorschrift können schwere Verletzungen an Körperteilen, evtl. mit Todesfolge sowie Sachschäden die Folge sein.



Warnung

Gefahr durch Heben von schweren Lasten.

Geräte, die mehr als 30 kg wiegen, dürfen nicht ohne geeignete Hilfsmittel gehoben werden.

Benutzen Sie die für den Transport vorgesehenen Griffe. Halten Sie die Griffe stets sauber und frei von Fett.

Bei Nichtbeachten dieser Vorschrift können Verletzungen an Körperteilen sowie Sachschäden die Folge sein.

8.3 Kranöse und Transportgriff




Fig. 8-1 Kranöse und Transportgriffe

- 1 Kranöse
- 2 Transportgriffe mit Schlauchbügel

Gefahr

Gefahr durch herunterfallende Teile.



Beim Krantransport darf nur das Antriebsaggregat PPH20RR* alleine, ohne Funkfernbedienung und Schläuche, transportiert werden.**

Bei Nichtbefolgen dieser Vorschrift können schwere Verletzungen an Körperteilen, evtl. mit Todesfolge sowie Sachschäden die Folge sein.

9 Entsorgung

9.1 Allgemeines

Der Betreiber kann das Antriebsaggregat PPH20RR*** unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen selbst verwerten oder beseitigen. Um das Gerät sachgerecht zu zerlegen und Werkstoffe sinnvoll zu trennen sind Kenntnisse auf dem Gebiet von mechanischen Arbeiten und Kenntnisse in der Unterscheidung von Abfallstoffen notwendig.

Lesen Sie zuerst das Kapitel 2 «Sicherheitsvorschriften», 2-1 in dieser Betriebsanleitung. Beachten Sie ausserdem alle hier genannten Gefahrenhinweise, und befolgen Sie alle Verhaltenshinweise zur Vermeidung von Personen- und Sachschäden.

9.1.1 Sicherheitsvorschriften

Folgende Sicherheitsvorschriften sind, insbesondere im Zusammenhang mit der Entsorgung des Antriebsaggregat PPH20RR***, unbedingt zu befolgen



Gefahr

Gefahr durch herunterfallende schwere Teile.

Für die Ausführung der in diesem Kapitel beschriebenen Arbeiten ist das Tragen der folgenden persönlichen Schutzausrüstung zwingend vorgeschrieben: Schutzbrille, Schutzhandschuhe und Schutzschuhe.

Die in diesem Sicherheitshandbuch beschriebenen Arbeitsanweisungen und Arbeitsabläufe sind zwingend zu befolgen.

Bei Nichtbefolgen dieser Vorschrift können schwere Verletzungen an Körperteilen, evtl. mit Todesfolge sowie Sachschäden die Folge sein.

9.1.2 Personalqualifikation

Personen, die die in diesem Kapitel beschriebenen Arbeiten durchführen, müssen folgende Voraussetzungen erfüllen:

- Sicherheitsvorschriften «Kapitel 2» gelesen und verstanden haben
- Fachbezogene Berufsausbildung (mechanisch/elektrotechnisch) absolviert haben und in der Lage sein, verschiedene Materialgruppen zu unterscheiden.

9.2 Vorschriften zur Entsorgung

Bei der Entsorgung des Antriebsaggregat PPH20RR*** sind die landesüblichen und regionalen Gesetze und Richtlinien zu beachten.

9.3 Entsorgung des Antriebsaggregat PPH20RR***

Für die ordnungsgemäße Entsorgung sind die Baugruppen des Antriebsaggregat PPH20RR*** zu zerlegen. Dies erfolgt durch Personal des Kunden.

Die zerlegten Geräteteile werden nach Werkstoffen sortiert und getrennt den entsprechenden Sammelstellen zugeführt. Achten Sie vor allem darauf, dass folgende Teile korrekt entsorgt werden.

Das Antriebsaggregat PPH20RR* besteht aus folgenden Materialien:**

| | |
|--------------------|------------------------|
| Aluminiumguss | Aluminiumwalzprodukte |
| Kupfer | Stahl |
| Gummi | Gummi / Nylon - Gewebe |
| synthetisches Fett | Hydrauliköl |
| Kunststoff | |